



6	Flansa DN80, PN10	STAS 8014-84	12	OLC 20	
5	Teava sud. long. Ø89x3,0mm	STAS 7656-90	12	OL 32	
3	Teava Ø273x5 mm	STAS 404/3-87	2	OLT 35 K	L=0,91m
2	Izolatie termica		1	vata minerala	g=50 mm
1	Capac Dn 250	STAS 9021-1975	4	OL 37	Ø206x6 mm
Poz.	Denumirea	Desen / STAS	Buc.	Material	Observatii
Verificator	Dr. ing. Fotă M. Stan		II	Referat	
VERIFICATOR	NUME	SEMINATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA	
					
Universitatea "Transilvania" din Brasov CENTRU DE CERCETARE SI ELABORARE A PROIECTELOR IN CONSTRUCTII SI PROIECTII PENTRU CONSTRUCTII 500165 Str. Tumului nr. 3, corpul 1, e-mail: coopcipc@unibrasov.ro			BENEFICIAR: IAR S.A. Str. Hermann Oberth, nr. 34, loc. Ghimbav, jud. Brasov		
CONTRACT NR. 3/2016					
SPECIFICATIE	NUME	SEMINATURA	SCARA	TITLU PROIECT: Modernizare/reabilitare atelelor „Vopstorile” si atelelor „Mase placate” Modernizare/reabilitare instalatie de compensare cu aer proaspat atelelor „Tratamente de suprafata”	
SEF PROIECT	ing. Ioan TUNS		1:5	FAZA P.T.H. D.D.E.	
	ing. Nicolae IORDAN		DATA	TITLU PLANSĂ:	
PROIECTAT	ing. George DRAGOMIR			PUNCT TERMIC INSTALATII DE INCALZIRE	
DESENAT	ing. George DRAGOMIR		07.2017	PLANSA NR. T-T07 DISTRIBUTOR-COLECTOR 2 - DETALII EXECUTIE	