



PLAN ARMARE RADIER



SECȚIUNEA a-a




②DISTANTIER RADIER
PC52 4Ø8/m²
L=0,90m

③PC52 Ø8/20cm L=1,51m

④PC52 Ø8/20cm L=1,20m


①- Plasa sudata
Ø6x100/Ø6x100



⑤PC52 16Ø8 L=d+1,30m

⑥PC52 16Ø8 L=c+1.30m



SECȚIUNEA c-c



Tip	camion de bransament CB2, CB3, CB7, CB8, CB9, CB11, CB13, CB14, CB15, CB17, CB18, CB19, CB20, CB21, CB22, camion vane CV7	camion de bransament CB1, CB5, CB6, CB10, CB23, CB25, CB26	camion de bransament CB27	camion de vane CV1, CV2, CV5	camion de bransament CB4, CB12, CB16, CB24 camion de vane CV3, CV6, CV8	camion de vane CV4
Dimensiuni interioare Lung×lat×înălț [mm]	1900×1700×1600	1700×1500×1600	2400×1400×1600	1400×1200×1600	2800×2400×1600	3000×2800×1600
Bucati	16	7	1	3	7	1
a[mm]	1900	1700	2400	1400	2800	3000
b[mm]	1700	1500	1400	1200	2400	2800
c[mm]	2100	1900	2600	1000	2000	2600
d[mm]	1900	1700	1600	800	1600	2400

Nota:
-cotarea barelor este pe exterior
-acoperirea cu beton este de 3,5cm
-suprapunerea barelor se face pe o distanta de 50 cm

Clasa de expuner:XCA,XF2 conform NE 012-07/10
Zona seismica: a_g=0.2g, T_c=0.7s
Categoria de importanta a cladirii: D-reducusa
Incarcare din zapada: 1.5 KN/mp, Incarcarea cu convoi A30
Beton simplu C8/10 tip T3/0-71/ciment 32.5R
Beton armat C25/30 tip T3/0-31/ciment 42.5R
Armatura de rezistența: PC52
Armatura constructiva: OB37
Acoperirea cu beton:2.5 cm
Hidroizolație conform descriere

Verificator				Referat		
VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERATI/ EXPERTIZA NR./ DATA		
 Universitatea „Transilvania” din Braşov 500152 Str. Turnului nr. 5, corpul J, e-mail: ccepic@unibv.ro				 IAR S.A. Str. Aeroportului, nr. 1, loc. Ghimbav, jud. Brasov		CONTRACT NR. 3/2016
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT: MODERNIZARE/REABILITARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ, PENTRU CONSUM MENAJER, TEHNOLOGIC ȘI INCENDII		FAZA D.T.A.C. P.T.H. D.D.E.
SEF PROIECT	ing. Ioan TUNS		1:35	TITLU PLANSA: CAMINE TIPIZATE		PLANSĂ NR. AC-41
PROIECTAT	ing. Ioan TUNS		DATA	ARMARE		
DESENAT	ing. Teofil GALATANU		12.2016			



500152 Str. Turnului nr. 5, corpul J, e-mail: ccepcic@unitbv.ro



Str. Aeroportului, nr. 1,
IAR BRĂSOV loc. Ghimbav, jud. Brasov