ARMARE PERETI



⑨PC52 Ø8/20cm
L=1,32m

SECTIUNEA b-b





⑦PC52 Ø8/20cm
L=0,92m

⑧PC52 4x4Ø8 L=1,70m

P2 Plasa sudata
Ø6x100/Ø6x100



P3 Plasa sudata
Ø6x100/Ø6x100



PLAN ARMARE PLACA CAPAC



13x12Ø8PC52/20cm L=c+45cm

P4- Plasa sudata
Ø6x100/Ø6x100

P5- Plasa sudata
Ø6x100/Ø6x100



⑨PC52 Ø8/20cm
L=1,32m



⑨PC52 Ø8/20cm
L=1,32m



⑩ AGRAFE
OB37 4Ø6/m²
L=0,30m



⑮2x13Ø8PC52/20cm L=d+45cm



⑪DISTANTIER RADIER
PC52 4Ø8/m²
L=0,80m

Nota:
-cotarea barelor este pe exterior
-acoperirea cu beton este de 3,5cm
-suprapunerea barelor se face pe o distanta de 50 cm

⑭16Ø10PC52 L=165cm



⑫PC52 2Ø10
L=3,70m

Clasa de expuner:XC4,XF2 conform NE 012-07/10
Zona seismica: a_g=0.20g, Tc=0.7s
CAtegoria de importanta a cladirii: D-redusa
Incarcare din zapada: 1.5 KN/mp, Incarcarea cu convoi A30
Beton simplu C8/10 tip T3/0-71/ciment 32.5R
Beton armat C25/30 tip T3/0-31/ciment 42.5R
Armatura de rezistenta: PC52
Armatura constructiva: OB37
Acoperirea cu beton:3.5 cm

Verificator				Referat
VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA
ccepcic Universitatea „Transilvania" din Brașov 500152 Str. Turnului nr. 5, corpul J, e-mail: ccepcic@unitbv.ro				BENEFICIAR: IAR S.A. Str. Aeroportului, nr. 1, loc. Ghimbav, jud. Brasov — CONTRACT NR. 3/2016
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT: MODERNIZARE/REABILITARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ, PENTRU CONSUM MENAJER, TEHNOLOGIC ȘI INCENDII — FAZA D.T.A.C. P.TH. D.D.E.
SEF PROIECT	ing. Ioan TUNS		1:35	
	ing. Nicolae IORDAN		DATA	TITLU PLANSA: CAMINE TIPIZATE — PLANSA NR. AC-42
PROIECTAT	ing. Ioan TUNS			
DESENAT	ing. Teofil GALATANU		12.2016	ARMARE

A3 (420×297)