

Numar punct	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
Cote teren amenajat [m]	533,11	533,09	533,04	533,70	533,72	533,73	533,83	533,69	533,77	533,62	533,70	533,64
Cote radier conductă [m]	531,58	531,56	531,51	532,17	532,19	532,20	532,30	532,16	532,24	532,09	532,17	532,11
Adâncime săpătură [m]	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Distanțe parțiale [m]	3,41	7,09	49,37	2,87	2,69	41,18	44,27	38,23	16,75	6,56	7,21	
Distanțe cumulate [m]	300,35	303,76	310,85	360,22	363,09	365,78	406,96	451,23	489,46	506,21	512,77	519,98
Pante	0,006	0,007	0,013	0,007	0,004	0,002	0,003	0,002	0,009	0,012	0,008	
Diametre [mm]	DN200	DN200	DN200	DN200	DN200	DN200	DN200	DN200	DN200	DN200	DN200	



Numar punct	73	87	88	89	90	91	92	93
Cote teren amenajat [m]	533,62	533,84	534,15	534,19	534,21	534,47	534,59	534,63
Cote radier conductă [m]	532,09	532,26	532,57	532,61	532,63	532,89	533,01	533,05
Adâncime săpătură [m]	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	
Distanțe parțiale [m]	27,17	38,53	9,20	16,48	29,73	37,39	26,44	
Distanțe cumulate [m]	0,00	27,17	65,70	73,90	90,38	120,11	157,50	183,94
Pante	0,008	0,008	0,005	0,001	0,009	0,003	0,002	
Diametre [mm]	DN150	DN150	DN150	DN150	DN150	DN150	DN150	



Verificator				Referat	
VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA	
Universitatea „Transilvania" din Brașov CENTRUL DE CERCETARE ȘI ELABORARE A PROIECTELOR ÎN CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII 500152 Str. Turnului nr. 5, corpul J, e-mail: ccepcic@unitbv.ro				BENEFICIAR: IAR S.A. Str. Aeroportului, nr. 1, loc. Ghimbav, jud. Brasov	CONTRACT NR. 3/2016
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:500 1:100	TITLU PROIECT: MODERNIZARE/REABILITARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ, PENTRU CONSUM MENAJER, TEHNOLOGIC ȘI INCENDII	FAZA D.T.A.C. P.TH. D.D.E.
SEF PROIECT	ing. Ioan TUNS				
	ing. Nicolae IORDAN		DATA 12.2016	TITLU PLANSA: CONDUCTE ADUCȚIUNE PROFIL LONGITUDINAL (64+75 SI 73+93)	PLANSA NR. AC-33
PROIECTAT	ing. George DRAGOMIR				
DESENAT	ing. Nicolae IORDAN				

A3×3 (420×891)