



LEGENDA

- 1 conductă din PE100 SDR17 De180×10,7 mm
- 2 piesa trecere conductă De180 mm prin perete g=200 mm
- 3 teu redus injectat PE100 SDR17 De180×10,7/110×6,6 mm
- 4 adaptor pentru flanșă DN80 din PE100 SDR17 De90 mm
- 5 flanșă liberă din oțel PN16 DN80 STAS 4791-74/OLC 20
- 6 robinet cu sertar pană din fontă PN10 DN80
- 7 flanșă pentru sudare PU PN16 DN80 (90) STAS 8014-84/OL 37.2 k
- 8 cot 90°-89×5 STAS 8804/3-92 OLT 35
- 9 reducție C 89×5-60×5 STAS 8804/8-92 OLT 35
- 10 țevă instalații nefiletată M-50 (2") OL32 STAS 7656-90
- 11 flanșă pentru sudare PU PN16 DN50 (60) STAS 8014-84/OL 37.2 k
- 12 apometru apa rece clasa C, monojet, DN50
- 13 conductă din PE100 SDR17 De90×5,4 mm
- 14 piesa trecere conductă De90 mm prin perete g=200 mm

NOTĂ

Dimensiunile interioare ale căminului sunt: 1900×1700×1460 mm. De la generatoarea superioară a conductei până la cota terenului amenajat trebuie să fie o diferență de 1200 mm.
Căminul este acoperit cu o placă de beton pentru spații verzi și trafic ușor B15. Accesul se face printr-un capac cu ramă din fontă. În pereții căminului sunt fixate 7 trepte din oțel beton.
Piesele asamblate prin sudură (7, 8, 9, 10 și 11) se vor galvaniza prin imersie înaltă de montajul final.

Verificator				Referat		
VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERATI/ EXPERTIZA NR./ DATA		
<div>CCEPCC CENTRUL DE CERCETARE SI ELABORARE A PROIECTELOR ÎN CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII 500152 Str. Turnului nr. 5, corpul J, e-mail: ccepcc@unitbv.ro</div>				<div>IAR S.A. Str. Aeroportului, nr. 1, loc. Ghimbav, jud. Brasov</div>		CONTRACT NR. 3/2016
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT: MODERNIZARE/REABILITARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ, PENTRU CONSUM MENAJER, TEHNOLOGIC ȘI INCENDII		FAZA D.T.A.C. P.T.H. D.D.E.
SEF PROIECT	ing. Ioan TUNS		1:20			
	ing. Nicolae IORDAN			TITLU PLANSA: REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE CĂMINELE DE BRANȘAMENT CB13 INSTALAȚII HIDRAULICE		PLANSĂ NR. AC-17
PROIECTAT	ing. George DRAGOMIR					
DESENAT	ing. Nicolae IORDAN		12.2016			

