



NR. D10-24-E1536/19.07.2024

Urmare solicitarii de clarificari primita de la SC ALFA CLUJ SRL, inregistrată la IAR SA cu nr IAR-I-24-737/19.07.2024, facem urmatoarele precizari

1. **Intrebare:** Se pot oferta traverse nezincate? Deoarece Traversele zincate nu se fabrica din cauza elementului lor de prindere de raft. Acea ureche de prindere se sudeaza pe traversa, iar materialele deja zincate nu se pot suda.

1. **Raspuns :** Nu se admit traverse nezincate, elementul de prindere al traversei nu trebuie sudat

2. **Intrebare:** Se poate oferta o toleranta dimensionala la lungimea ramelor, deoarece ramele noastre standard au alta dimensiune, de exemplu 6699 mm si 4413 mm in loc de 6300 mm si 4200 mm cat se cer in caietul de sarcini ?

2 **Raspuns:** Ramele trebuie să respecte dimensiunile din caietul de sarcini

Traversele împreună cu elementele de prindere pe stâlpii rafturilor trebuie să permită mărirea sau micșorarea distanței dintre rafturi.

Ing. Mihai Daniel

Sef sectie 900